



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление НД и ПР ГУ МЧС России по Амурской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Амурская область г. Благовещенск ул. Пионерская, 47, тел. 8 (4162) 53-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Сковородинскому району**

(наименование органа надзорной деятельности)

Амурская область, г. Сковородино, ул. Пионерская 13 «А»

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 90 / 1 / 1.

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу – муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
средней общеобразовательной школе ж.д.ст. Бам;

Руководителю – директору муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы ж.д.ст. Бам
Фаттаховой Нине Гавриловне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Сковородинского района по пожарному надзору Конева Алексея Александрович № 90 от 30 сентября 2016 года и руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 часов 00 минут 05 октября 2016 года по 17 часов 00 минут 05 октября 2016 года, с 13 часов 00 минут 06 октября 2016 года по 16 часов 00 минут 06 октября 2016 года, с 10 часов 00 минут 11 октября 2016 года по 14 часов 00 минут 11 октября 2016 года и с 10 часов 00 минут 13 октября 2016 года по 11 часов 00 минут 13 октября 2016 года (04 рабочих дня / 11 часов 00 минут) отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Сковородинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Амурской области проведена **плановая** выездная проверка в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы ж.д.ст. Бам (юридический адрес: 676052, Амурская область, Сковородинский район, ж.д.ст. Бам, ул. Амурская, 1; ОГРН 1022801227646; ИНН 2826003256). Объект проверки – здания и сооружения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы ж.д.ст. Бам, расположенные по адресу: Амурская область, Сковородинский район, ж.д.ст. Бам, ул. Амурская, 1 и ул. Октября, 16

(наименование объекта надзора и его адрес)

Главным государственным инспектором Сковородинского района по пожарному надзору
Коновым Алексеем Александровичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

совместно с директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы ж.д.ст. Бам Фаттаховой Ниной Гавриловной и заведущими хозяйственной частью муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы ж.д.ст. Бам Вороновой Зоей Владимировной и Дудкиной Ириной Михайловной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятий по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности на объекте ГДО (Дудкиной И.М.) не пройдено обучение по пожарно-техническому минимуму с получением соответствующего квалификационного удостоверения	<p>Правила противопожарного режима в РФ п. 3;</p> <p>Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 63;</p> <p>Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 3, ст. 25;</p> <p>Приказ № 645 от 12 декабря 2007 года об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 31</p>	до 01.12.2016 года	
2.	Ни во всех складских, производственных, административных и общественных помещениях обеспечивается наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны	Правила противопожарного режима в РФ п. 6	до 01.12.2016 года	
3.	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние системы противопожарной защиты кладовой (гаража) школы (отсутствует питание автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре)	<p>Правила противопожарного режима в РФ п. 61;</p> <p>Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83, ст. 84</p>	до 01.12.2016 года	

4.	Ни все двери, ведущие из поэтажных коридоров в лестничные клетки в зданиях школы не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах	<p>Правила противопожарного режима в РФ п. 33;</p> <p>СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.7;</p> <p>Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4;</p> <p>СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.18*</p>	до 01.12.2016 года	
5.	Двери помещений производственного и складского назначения, технические помещения (комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов, гладильные, прачки, вентиляционные камеры, пищеблоки) не выполнены противопожарными 2-го типа с пределом огнестойкости EI 30	<p>СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4;</p> <p>Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, табл. 23, табл. 24;</p> <p>СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.4</p>	до 20.07.2017 года	
6.	Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения для обслуживающего персонала на объекте имеют истекший срок годности	<p>Правила противопожарного режима в РФ п. 9;</p> <p>Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3 ст. 54</p>	до 01.12.2016 года	
7.	Путь эвакуации ведущий к юго-восточному эвакуационному выходу ГДО загроможден различными материалами	<p>Правила противопожарного режима в РФ п.п. «Б» п. 36;</p> <p>Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 53</p>	до 01.12.2016 года	
8.	Дверь юго-восточного эвакуационного выхода ГДО заблокирована	<p>Правила противопожарного режима в РФ п.п. «Б» п. 36;</p> <p>Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 2 ч. 2 ст. 53</p>	до 01.12.2016 года	

9.	На путях эвакуации для покрытия полов общих коридоров ГДО допускается применение материалов с классом пожарной опасности более чем КМ2 (применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем Г1, В2, Д2, Т2, РП1 - горючие материалы)	Правила противопожарного режима в РФ п. 33; Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 2 ч. 2 ст. 53, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 28	до 20.07.2017 года	
10.	Не обеспечивается ежедневная передача в подразделения пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время)	Правила противопожарного режима в РФ п. 10	до 01.12.2016 года	
11.	В центральной части коридора второго этажа ГДО устроена деревянная перегородка с классом пожарной опасности более чем КМ1 (применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем Г1, В1, Д2, Т2, РП1 - горючие материалы)	Правила противопожарного режима в РФ п. 33, п.п. «Б» п. 36; Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 2 ч. 2 ст. 53, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 28	до 01.12.2016 года	
12.	В кладовой (гаража) школы допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	Правила противопожарного режима в РФ п.п. «В» п. 42	до 01.12.2016 года	
13.	Руководителем организации не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода (пожарный кран № 7 ГДО: отсутствие вентиля и ствола; пожарный кран спортивный зал школы: отсутствие ствола необходимого диаметра)	Правила противопожарного режима в РФ п. 57; Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ч. 3 ст. 86, ч. 1 ст. 107, табл. 26	до 01.12.2016 года	
14.	Система внутреннего противопожарного водоснабжения школы находится в неисправном состоянии (ПК № 5, № 6, № 7 и № 8)	Правила противопожарного режима в РФ п. 55	до 20.07.2017 года	
15.	Руководителем организации не реже 1 раза в год не организовано проведение перекатки пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода (пожарный кран № 7 ГДО)	Правила противопожарного режима в РФ п. 57; Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3 ст. 86	до 01.12.2016 года	
16.	Дверки пожарных шкафов школы и ГДО не имеют прозрачных вставок, либо информации о составе комплектующих изделий	НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» п. 4.6; Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ч. 3 ст. 86, ч. 5 ст. 107	до 01.12.2016 года	

17.	Пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода здания ГДО не оборудованы конструктивными элементами для их опломбирования	СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1)» п. 4.1.13; НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» п. 4.7*; Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ч. 3 ст. 86, ч. 5 ст. 107	до 01.12.2016 года	
18.	Дверки пожарных шкафов (ПК в спортивном зале школы) имеют конструктивные элементы для их запираания, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение более 15 секунд (не обеспечивается нормативное время открывания дверок пожарных шкафов)	НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» п. 4.7*; Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ч. 3 ст. 86, ч. 2 ст. 107	до 01.12.2016 года	
19.	Ни во всех помещениях ГДО организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (трубы отопления)	Правила противопожарного режима в РФ п. 22	до 01.12.2016 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Сковородинского района
по пожарному надзору Конев А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 13 » октября 2016 года



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МБОУ СОШ ж.д.ст. Бам
Фаттахова Нина Гавриловна

(должность, Ф.И.О.)

« 13 » октября 2016 г.